



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 264 del 25/08/2025

Oggetto: ORDINANZA INTERDIZIONE DOCCE ZONA DENOMINATA “RENA” STABILIMENTI BALNEARI RIUNITI PANCALDI ACQUAVIVA – VIALE ITALIA N. 56, LIVORNO.

IL SINDACO

Vista la nota, assunta in atti al prot. n. 113085 del 25/08/2025 con la quale l'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione – Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Livornese – comunica che sono stati eseguiti campionamenti in data 11/08/2025, presso gli Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi Acquaviva ubicati in Viale Italia n. 56, Livorno, riscontrando la presenza di Legionella relativamente alle docce presenti nella zona denominata “RENA” ;

Tenuto conto che nella suddetta nota si richiede l'interdizione dell'utilizzo delle docce presenti nella zona denominata “RENA”;

Rilevato che nella sopracitata nota, si richiede al Legale Rappresentante degli Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi Acquaviva ubicati in Viale Italia n. 56, Livorno, relativamente alle docce presenti nella zona denominata “RENA, di provvedere:

- *alla bonifica generale dell'impianto idrico che serve le docce della zona denominata “RENA”;*
- *al campionamento di una doccia della zona denominata “RENA”, primo getto e dopo scorrimento;*
- *all'invio della relazione tecnica attestante l'avvenuta bonifica, le modalità di esecuzione della stessa e dell'esito negativo per presenza di Legionella dei 2 (due) successivi campionamenti eseguiti dal gestore all'indirizzo ispn.li@uslnordovest.toscana.it.*

Tenuto conto che l'utilizzo delle docce presenti nella zona “RENA” potrà avvenire solo a seguito della comunicazione da parte dell' Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione zona Livornese al Legale Rappresentante degli Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi Acquaviva ubicati in Viale Italia n. 56, Livorno e all'Amministrazione Comunale, attestante l'ottemperanza agli adempimenti imposti dal presente provvedimento e il rientro dei parametri in quelli previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la presenza dei batteri sopra citati rappresenta un indice di contaminazione e quindi un rischio per la salute pubblica;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente, ai fini della tutela della salute

pubblica, per l'effettuazione degli interventi indicati dall'Azienda Sanitaria Locale sopra descritti;

Verificato, con visura camerale agli atti dell'Amministrazione Comunale, che lo stabilimento balneare in questione risulta gestito dalla società "Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva S.p.A." C.F./P.I. 00131990491, con sede legale in Viale Italia n. 53 – Livorno;

Visto il D. Lgs. 31 del 02/02/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Linee Guida per la Prevenzione ed il controllo della Legionellosi del 07/05/2015;

Visto l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" della Legge n. 833 del 23/12/1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, il quale demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in relazione alle competenze del Sindaco relativamente all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

alla società "Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva S.p.A." C.F./P.I. 00131990491 in qualità di soggetto gestore degli Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, l'immediata interdizione dell'utilizzo delle docce presenti nella zona denominata "RENA";

DISPONE

che il ripristino delle docce presenti nella zona denominata "RENA" possa avvenire soltanto dopo l'esecuzione dei seguenti interventi:

- *bonifica generale dell'impianto idrico che serve le docce della zona denominata "RENA";*
- *campionamento di una doccia della zona denominata "RENA", primo getto e dopo scorrimento;*
- *invio della relazione tecnica attestante l'avvenuta bonifica, le modalità di esecuzione della stessa e dell'esito negativo per presenza di Legionella dei 2 (due) successivi campionamenti eseguiti dal gestore all'indirizzo ispn.li@uslnordovest.toscana.it;*

La presente ordinanza si intende valida ed efficace fino a intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL al Legale Rappresentante degli Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi Acquaviva ubicati in Viale Italia n. 56, Livorno e all'Amministrazione Comunale, attestante l'ottemperanza agli adempimenti imposti dal presente provvedimento e il rientro dei parametri in quelli previsti dalla normativa vigente;

DISPONE INOLTRE

1. che la presente ordinanza sia notificata alla società “Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva S.p.A.” C.F./P.I. 00131990491 con PEC: stabilimentipancaldi@lamiappec.it
2. che il presente Provvedimento sia trasmesso, per opportuna conoscenza e per le attività ed i controlli di rispettiva competenza, a:
 - Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione – Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione zona Livornese;
 - Settore Polizia Locale;
 - Settore Sviluppo Economico, Commercio e Turismo;
3. che il Settore Ambiente e Transizione Ecologica, attraverso i canali istituzionali e la rete civica, fornisca adeguata informazione alla cittadinanza, sia dell'adozione del presente provvedimento, sia del successivo rientro dei parametri entro quelli previsti dalla normativa vigente in esito ai controlli di competenza dell'Azienda U.S.L.

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: D'AVINO MICHELE

Livorno li, 25/08/2025

IL Sindaco

LUCA SALVETTI / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 41c499e72a578cf858a72c457f644d2ad14eed1d2bd9178df1fe832a447c404c

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.264/2025

Data: 25/08/2025

Oggetto: ORDINANZA INTERDIZIONE DOCCE ZONA DENOMINATA "RENA" STABILIMENTI BALNEARI RIUNITI PANCALDI ACQUAVIVA – VIALE ITALIA N. 56, LIVORNO.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=98f95c418f2853de_p7m&auth=1

ID: 98f95c418f2853de